

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 48»

Дорожная карта

по реализации предписания № 179-6/1/1 об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара МБДОУ № 48

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственный	Примечание
1	Установить в административных помещениях таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны	01.06.2020	Зам. зав. по АХР Орлова Е.Ф.	Устранено
2	Установить над выходом непосредственно наружу из группы № 11 световой пожарный оповещатель табло «Выход»	01.06.2020	Зам. зав. по АХР Орлова Е.Ф.	Устранено
3	В помещении спортзала, в помещении группы № 10, кабинете заместителя заведующего по АХР увеличить горизонтальное расстояние от дымового пожарного извещателя до лампы освещения более чем 0,5м	01.12.2019	Зам. зав. по АХР Орлова Е.Ф.	Устранено
4	В помещении спортзала, прачечной, кабинете педагога-психолога пожарные дымовые извещатели установить на несущих строительных конструкциях	01.12.2019	Зам. зав. по АХР Орлова Е.Ф.	Устранено
5	В группах № 2,8 разместить лестницу 3-го типа на расстоянии более 1 м. от плоскости оконных проемов	01.03.2020	Зам. зав. по АХР Орлова Е.Ф.	Устранено

Заведующий МБДОУ № 48



С.А.Зеленская

