



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ
344091, г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, 50. Телефон: (863) 305-16-48 Факс: (863) 305-16-49
Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: gpn_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

Предписание № 179-6/1/1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах
защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Ростова-на-Дону
«Детский сад № 48»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения № 179-6 от «25» февраля 2019 г. ВрИО главного государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору – ВрИО начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Мордвиненко С.Е., ст.б, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена плановая / выездная проверка в отношении: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Ростова-на-Дону «Детский сад № 48», фактически осуществляющего деятельность по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Нариманова, 131.

Дата и время проведения проверки:

06.03.2019 с 15 час. 00 мин. по 18 час. 00 мин. Продолжительность 03 час. 00 мин.

29.03.2019 с 12 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин. Продолжительность 01 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки составила: 02 дня, 04 час. 00 мин.

проверку проводил(а):

Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Октябрьскому и Ворошиловскому районам отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области лейтенант внутренней службы Руденко Алексей Андреевич, эксперты не привлекались

совместно с: Заведующим МБДОУ г. Ростова-на-Дону «Детский сад № 48» Зеленская С.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушений требований	Пункт (абзац пункта)	Срок	Отметка
---	--------------------------	----------------------	------	---------

Предписания	пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	устранения нарушения требования пожарной безопасности	(подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	На объекте защиты во всех складских, производственных, административных и общественных помещениях руководитель организации не обеспечил наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны	п. 6 ППР	01.06.2020	
2.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.3 СП 3.13130.2009 над выходом непосредственно наружу из группы № 11 световой пожарный оповещатель табло «Выход» отсутствует	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.51 ч.4	01.06.2020	
3.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 п. 13.3.6 в помещении кабинета заместителя заведующего по ХЧ горизонтальное расстояние от дымового пожарного извещателя до лампы освещения составляет менее 0,5 м.	ст.51 ч.4 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.06.2020	
4.	На объекте защиты в нарушение п. 13.3.4 СП 5.13130.2009 в помещении прачечной пожарные дымовые извещатели установлены не на несущих строительных конструкциях	ч. 4 ст. 51 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.06.2020	
5.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной	ст.51 ч.4 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123 ФЗ «Технический	01.06.2020	

	✓	безопасности СП 5.13130.2009 п. 13.3.6 в помещении группы № 10 горизонтальное расстояние от дымового пожарного извещателя до лампы освещения составляет менее 0,5 м.	регламент о требованиях пожарной безопасности»		
6.	✓	На объекте защиты в нарушение п. 13.3.4 СП 5.13130.2009 в помещении кабинета психолога пожарные дымовые извещатели установлены не на несущих строительных конструкциях	ч. 4 ст. 51 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.06.2020	
7.		На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 4.4.2 СП 1.13130 лестница 3-го типа (из групп №№ 2,8) размещена не у глухих частей стен (без световых проемов), а размещена на расстоянии менее 1 м. от плоскости оконных проемов	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4	01.06.2020	
8.	✓	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 п. 13.3.6 в помещении спортзала горизонтальное расстояние от дымового пожарного извещателя до лампы освещения составляет менее 0,5 м.	ст.51 ч.4 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.06.2020	
9.	✓	На объекте защиты в нарушение п. 13.3.4 СП 5.13130.2009 в помещении спортзала пожарные дымовые извещатели установлены не на несущих строительных конструкциях	ч. 4 ст. 51 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.06.2020	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает

допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:



Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по
пожарному надзору - Инспектор отделения надзорной
деятельности и профилактической работы по
Октябрьскому и Ворошиловскому районам отдела
надзорной деятельности и профилактической работы по
г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности
и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Ростовской области
лейтенант внутренней службы
Руденко Алексей Андреевич

Предписание на ___ стр. для исполнения получил:

Земелена Светлана Аркадьевна, заведующий
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«29» марта 2019 г.

(подпись)