



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 4, Телефон: (861) 214-24-60, Факс: (861) 262-61-00  
E-mail: [sevkav@gosnadzor.ru](mailto:sevkav@gosnadzor.ru), <http://www.sevkav.gosnadzor.ru>  
ОКПО 26584470, ОГРН 1022301623684, ИНН/КПП 2310009818/230901001

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 28-08-33/21  
об устранении причин и условий, способствовавших  
совершению административного правонарушения**

«31» марта 2021 г.  
(дата составления)

г. Ростов-на-Дону  
(место составления)

Мной, начальником Ростовского территориального отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Кобелевым Ю.Н., служебное удостоверение РТ № 0020

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, вынесшего определение, № и дата выдачи служебного удостоверения)

в отношении должностного лица – заведующего МБДОУ № 48 Зеленской Светланы Аркадьевны. Адрес места жительства (регистрации): г. Ростов-на-Дону, ул. Пестеля, д. 67.

(1) Наименование юридического лица, ведомственная принадлежность, юридический и фактический адрес;

2) фамилия, имя, отчество должностного (физического) лица, место работы, домашний адрес;

3) фамилия, имя, отчество граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес)

согласно ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях вынесено представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений:

1. Отсутствует утвержденная однолинейная схема электроснабжения в помещении РУ-0,4 кВ. п.п.1.8.6, 1.8.9 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 №6, зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 22.01.2003, регистрационный № 4145 (далее - ПТЭЭП).

2. Загрязнено и запылено электрооборудование РУ-0,4 кВ. п. 2.2.17 ПТЭЭП.

3. Нарушено покрытие пола в помещении РУ-0,4 кВ, предотвращающее от образования цементной пыли. п. 2.2.10 ПТЭЭП.

4. Этажные щиты распределительной сети здания детского сада не имеют запирающих устройств, препятствующих доступу в них работников неэлектротехнического персонала и других лиц. п. 2.2.4 ПТЭЭП.

5. Открыто положенные заземляющие проводники в помещении РУ-0,4 кВ не окрашены в черный цвет. п. 2.7.7 ПТЭЭП.

Причиной совершения указанных правонарушений является ненадлежащее осуществление должностных обязанностей заведующим МБДОУ № 48 Зеленской Светланой Аркадьевной, так как своим бездействием она нарушила требования «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».

(установленные нарушения, пункты и статьи законодательных и нормативно-правовых актов)

На основании: ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  
(пункты и статьи законов Российской Федерации)

обязываю принять меры по устранению выявленных нарушений.

Информацию о принятых мерах представить в: Ростовский территориальный отдел по государственному энергетическому надзору Северо-Кавказского управления Ростехнадзора по адресу: 344029, г. Ростов-на-Дону ул. Селиванова, д. 66 в течение одного месяца со дня получения представления.

Непринятие по представлению органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет административную ответственность по ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, может быть обжаловано в установленном законом порядке.


Начальник Ростовского территориального отдела по государственному энергетическому надзору  
(Должность лица, вынесшего представление)

Кобелев Ю.Н.  
(фамилия, инициалы)

*[Handwritten signature]*  
(подпись)

31.03.21  
(дата)

М.П.



Представление вручено (направлено) по почте:  
(дата, номер заказного письма, уведомления, почтового идентификатора)

заведующий  
(должность)

*[Handwritten signature]*  
(фамилия, имя, отчество)

*[Handwritten signature]*  
(подпись)

31.03.21  
(дата вручения)